MASPRO

無停電 電源供給器 MPS605CD用 非常用ケーブル

AUXILIARY AC-POWER CABLE
for STANDBY POWER SUPPLY

MPS-EC15(605CD)

(長さ15m)

取扱説明書

使用方法

① **MPS605CD**の非常用電源切換スイッチを「非常時」側にします。

② 非常用ケーブル**MPS-EC15(605CD)**を**MPS605CD**の非常用電源入力端子に接続します。

③ 非常用発電機の出力電圧がAC100Vであることを確認して，非常用ケーブル**MPS-EC15(605CD)**のACプラグを接続します。

商用電源復旧後，非常用電源切換スイッチを「運用時」側に戻し,非常用ケーブルを取外してください。

製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。

- ご使用の前に，この「取扱説明書」と「**MPS605CD**取扱説明書」をよくお読みください。
- お読みになったあとは，保存してください。

本社　〒470-0194　愛知県日進市浅田町
営業部　TEL名古屋(052)802−2244
工事営業部　〃　(052)802−2225
技術相談　〃　(052)805−3366
インターネットホームページ　www.maspro.co.jp

マルチメディアの MASPRO =マスプロ電工=

2K55-516　TK-32-4516-1L　FEB.,2003